

| | |
|--------------|--|
| Manufacturer | |
| Outdoor unit | |
| Indoor unit | |



RXM50R2V1B

FTXM50R2V1B

| | | |
|----------------------------------|-------|--------------|
| Vanjska razina zvučne snage (dB) | dB(A) | 62.0 |
| Unutarnja razina buke | dB(A) | 58.0 |
| Rashladno sredstvo (GWP) | | R-32 (675.0) |

Način hladenja

| | | |
|---------------------------------|-------|------|
| SEER | | 7.41 |
| Razred energetske učinkovitosti | | A++ |
| Annual electricity consumption | kWh/a | 236 |
| Predviđeno opterećenje Pdesignc | kW | 5.00 |

Način rada za grijanje: Prosječna klima

Predviđena temperatura = -10 °C

| | | |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| SCOP | | 4.71 |
| Razred energetske učinkovitosti | | A++ |
| Annual electricity consumption | kWh/a | 1,368 |
| Predviđeno opterećenje Pdesignh pri -10 °C | kW | 4.60 |
| Rezervni kapacitet za grijanje pri -10 °C | kW | 0.75 |
| Deklarirani kapacitet pri -10 °C | kW | 3.85 |

Način rada za grijanje: Topli klimatski uvjeti

Predviđena temperatura = 2 °C

| | | |
|--------------------------------------------|-------|------|
| SCOP | | 5.82 |
| Razred energetske učinkovitosti | | A+++ |
| Annual electricity consumption | kWh/a | 596 |
| Predviđeno opterećenje Pdesignh pri 2 °C | kW | 2.48 |
| Deklarirani kapacitet za grijanje pri 2 °C | kW | 0.00 |
| Deklarirani kapacitet pri 2 °C | kW | 2.48 |

Način rada za grijanje: Hladni klimatski uvjeti

Predviđena temperatura = -22 °C

| | | |
|----------------------------------------------|-------|--|
| SCOP | | |
| Razred energetske učinkovitosti | | |
| Annual electricity consumption | kWh/a | |
| Predviđeno opterećenje Pdesignh pri -22 °C | kW | |
| Deklarirani kapacitet za grijanje pri -22 °C | kW | |
| Deklarirani kapacitet pri -22 °C | kW | |

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675.0. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675.0 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

* 2 Potrošnja energije na temelju standardnih rezultata ispitivanja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje se nalazi.